



تعليمية عمل
عمل مطفأة الحريق (البودر)
SRCWI04-D02



شركة مصافي الجنوب / شركة عامة
نظام إدارة الجودة
هيئة الصحة والسلامة والبيئة / قسم الصحة والسلامة

شعبة الاطفاء	الشعبة
-	الرقم الرمزي
	المنشاء
	تاريخ الدخول للعمل
أطفاء الحرائق الكهربائية عدا الاجهزة الالكترونية، إضافة الى الحرائق التي تحصل داخل الوحدات التشغيلية .	الغرض
: كافة تشكيلات الشركة.	المجال
<p>1- وصف التعليمية: -أسحب صمام الأمان.</p> <p>- اضغط على ذراع التشغيل.</p> <p>- وجه الخرطوم الى قاعدة النار.</p> <p>- حرك الخرطوم من جانب الى اخر مع اتجاه الريح.</p> <p>2-المسؤولية: جميع منتسبي الشركة وتتابع من قبل قسم الصحة والسلامة.</p> <p>3-متطلبات السلامة: - عزل مصدر الكهرباء.</p> <p>- معرفة كيفية استخدام المطفأة من خلال الدورات التدريبية.</p> <p>6- معايير القبول: اكمال أطفاء الحريق بشكل نهائي بدون خسائر.</p> <p>7- الوثائق (النماذج والاستمارات): يتم الفحص الدوري للمطافئ حسب الاستمارة المرقمة SRCWI-4-F1</p>	
 مدير القسم	 رئيس الشعبة
وحيد سبتي سلمان	دريد علي حسين

تعليمة عمل
عمل مطفأة الحريق (البودر)
SRCWI04-D02



شركة مصافي الجنوب / شركة عامة
نظام إدارة الجودة
هيئة الصحة والسلامة والبيئة / قسم الصحة والسلامة

البطاقة التعريفية					
ت	نوع وتاريخ الصيانة	الجهة المنفذة للصيانة	اسم الفاحص المخول	التوقيع وتاريخ الفحص	الملاحظات