



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم (1) شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

العدد : 369
التاريخ : 2024/ 9 /22

هياة المواد
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

م / اعلان طلبية شراء(2024/614)

تعلن شركة مصافي الجنوب (شركة عامة) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنة سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى وأملانها (سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.

2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.

3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض

4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادة تأسيس الشركة

6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركه واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم

مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات

يتم وضع العروض والمتمسكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.

د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .

و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر

موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .

عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم إيقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .

9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .

10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس) من كل اسبوع

11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة

12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال

13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14- يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15- على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهاده في السلامة بالمواقع النفطية)

| ت | رقم الطلبية | المواد المطلوبة | تاريخ الغلق |
|---|-------------|-----------------------------|-------------|
| 1 | 2024/614 | مواد كيمياويه | 2024/10/1 |
| | | وحسب استمارة العروض المرفقة | |

بإسأل فاضل تقي
مدير قسم العقود والمشتريات

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني... مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة... مع الاوليات

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مسؤول شعبة الشراء المباشر

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /مخزنيه

حسين جاسم /مخزنيه

رقم الطلبية : 2024/614

شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/9/22

السادة المحترمين

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

| الملاحظات | سعر المفرد بالدينار | فتره التجهيز | المنشأ المطلوب | الكمية المطلوبة | الموصفات | ت |
|-----------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------------|---|
| | كتابة | رقماً | | | مواد كيمياويه | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | المبلغ الاجمالي رقما | | | وحسب المواصفات المرفقة | |
| | | المبلغ الاجمالي كتابه | | | | |

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :
توقيع المجهز:
التاريخ :
ختم المجهز :

يتبع لطفا (2-1)



شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
 - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
 - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعاده كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
 - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال () يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيريه يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد *10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
 - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
 - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
 - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
 - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و إيميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
 - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه

- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :



(2-2)

| ت | الرقم الرمزي | اسم المادة والمواصفات | وحدة الصرف | الكمية |
|---|--------------|--|------------|--------|
| | 131020260.1 | <p>(SCALE & CORROSION INHIBITER SPECIFICATION)</p> <p>1- SCALE & CORROSION INHIBITER ESPECIALLY FORMULATED TO PROVIDE OPTIMUM PROTECTION IN INDUSTRIAL OPEN RECIRCULATE COOLING WATER SYSTEM.</p> <p>2-SHOULD BE COMPATIBLE WITH BIOICIE</p> <p>3-SHOULD BE COMPATIBLE WITH BIO & OIL DEPRESSANT.</p> <p>4-MUST BE SPECIFIED (DOSING RATE, ACTIVE MATERIAL AND MSDS)</p> <p>5-SHOULD BE BIODEGRADABLE, NON-FOAMING, ORGANIC AND HIGH SOLUBILITY.</p> <p>6-SHOULD BE NON-CONTENT HEAVY METALS OR PHENOLS.</p> <p>7-ALL LABORATORY REAGENTS , MATERIALS FOR TESTING AND PROCEDURE METHODS SHOULD BE PROVIDED.</p> <p>8-SHELF LIFE NOT LESS THAN TWO YEARS</p> <p>9-IT MUST BE SUITABLE WITH COOLING WATER SPECIFICATION ACCORDING TO THE TABLE BELOW:-</p> <p>ملاحظة/ المنشأ اماراتي - سعودي - اوروبي غربي</p> | KGS | 6000 |

نسخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية 1709 في 2024/9/1 - للعلم مع التقدير...



العدد/

252101037.2

الى/ السيد المدير العام المحترم

التاريخ/

SRCQP18-F17

من/ هيئة المواد - المخازن - السيطرة المخزنية

م/طلب تعزيز

يرجى التفضل بالموافقه على تعزيز المواد المخزنيه المدرجه تفصيلها وكمياتها ادناه لضمان توفرها مخزنيا

مع التقدير...

مدير هيئة المواد

مدير قاسم عبدالعالي

م/السيطرة المخزنية

م/الطلب والتعزيز

جعفر عبدالرحيم ناصر

امين قاسم عبد العالي

ابراهيم محمد مشنت

فاضل عبد الخضرطه

| ت | اسم الماده والمواصفات | TEST | MINIMUM | NORMAL | MAXIMUM |
|---|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| - | | PH | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| | | CONDUCTIVITY | 3000 | 7000 | 12000 |
| | | CONDUCTIVITY | 3000 | 7000 | 12000 |
| | | ACIDOPHILIC BACTERIA COLONY/ml | 10 ² | 10 ³ | 10 ⁵ |
| | | TOTAL AEROBIC BACTERIA COLONY/ml | 10 ⁴ | 10 ⁶ | 10 ⁸ |
| | | SRB COLONY/ml | 10 ² | 10 ³ | 10 ⁵ |
| | | TOTAL ANAEROBIC BACTERIA COLONY/ml | 10 ⁴ | 10 ⁶ | 10 ⁸ |

نسخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية - مذكرتكم 1709 في 2024/9/1 - للعلم مع التقدير...

- قسم المخازن /الوحدة الكيماوية- للعلم - مع التقدير..
- قسم المخازن / شعبة السيطرة المخزنية - مع الاوليات.

عبدالحسين

مصادقة السيد المدير العام

RIVISION(1-1)12/4/2022



العدد/

252101037.2

الى/ السيد المدير العام المحترم

التاريخ/

SRCQP18-F17

من/ هيئة المواد - المخازن - السيطرة المخزنية

م/طلب تعزيز

يرجى التفضل بالموافقه على تعزيز المواد المخزنيه المدرجه تفصيلها وكمياتها ادناه لضمان توفرها مخزنيا

مع التقدير...

م/الطلب والتعزيز
فاضل عبد الخضره
م/السيطره المخزنية
ابراهيم محمد مشنت
مدير قسم المخازن
امين قاسم عبدالعالي
مدير هيئة المواد
جعفر عبدالرحيم ناصر

| ت | اسم ماده والمواصفات | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| - | 10- IT MUST BE CONSISTENT WITH THE FOLLOWING OPERATIONAL CONDITIONS:- | | | | | |
| | | UNIT | OLD COOLING TOWER | LUBE OIL COOLING TOWER | NIGATA COOLING TOWER | REF./3 COOLING TOWER |
| | MAKE UP RATE (ACTUAL) | M ³ /hr | 60 | 80 | 60 | 30 |
| | ΔT | C ^o | 8 | 8 | 11 | 10 |
| | CIRCULATION RATE(ACTUAL) | M ³ /hr | 2000 | 4000 | 2000 | 1000 |
| | CIRCULATION RATE (DESIGN) | M ³ /hr | 2000 | 8000 | 2000 | 2000 |
| | GAS CHLORINATOR | ppm | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 |
| | BASIN | M ³ | 1000 | 2670 | 600 | 800 |

نسخه منه الى / قسم المختبرات والسيطرة النوعية - مذكرتكم 1709 في 2024/9/1 - للعلم مع التقدير...

- قسم المخازن /الوحدة الكيماوية- للعلم - مع التقدير..
- قسم المخازن / شعبة السيطرة المخزنية - مع الاوليات.

عبدالحسين

مصادقة السيد المدير العام



شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



مواصفات الماء المغذي لأبراج التبريد

| TESTS | | MIN | MAX |
|-------------------------------------|----------|-------|-----------------|
| PH | | 7.0 | 8.5 |
| Conductivity | µs/cm | 2000 | 8000 |
| Total hardness as CaCO ₃ | | 600 | 2100 |
| Ca ⁺² | ion mg/l | 130 | 350 |
| Mg ⁺² | ion mg/l | 75.0 | 200 |
| Na ⁺¹ | ion mg/l | 250 | 1150 |
| SO ₄ ⁻² | ion mg/l | 300 | 1200 |
| Cl ⁻¹ | ion mg/l | 400 | 1800 |
| HCO ₃ ⁻¹ | ion mg/l | 150 | 290 |
| Fe total | mg/l | 0.05 | 0.3 |
| Suspended Solid | ion mg/l | Trace | Trace |
| Sio ₂ | ion mg/l | 2.0 | 20.0 |
| COD | mg/l | 10.0 | 75.0 |
| BOD ₅ | mg/l | 5.0 | 20.0 |
| Oil in water | mg/l | NIL | NIL |
| Cl ₂ | ion mg/l | 0.2 | 0.5 |
| Turbidity | NTU | 0.5 | 2.0 |
| TDS | mg/l | 1300 | 5200 |
| Sulfate Reducing Bacteria (SRB) | CFU/ml | NIL | 10 ³ |
| Total anaerobic Bactria | CFU/ml | NIL | 10 ⁴ |
| Acid Producing Bactria (APB) | CFU/ml | NIL | 10 ³ |
| Total aerobic Bactria | CFU/ml | NIL | 10 ⁴ |



شركة مصافي الجنوب (شركة عامة)



العدد: ١٧٠٩
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٩ /

ق/ قسم المختبرات والسيطرة النوعية
ج/ هيئة المواد

م / طلب تعزيز

تطلبات العمل يرجى تعزيز مادة Scale and Corrosion inhibitor for cooling water ذات الرقم
مزي 131020260.1 وبكمية (6000 Kg) مع ضرورة تضمين اصل الطلب الملاحظات التالية:
. ان يكون تاريخ نفاذ المادة لا يقل عن ١٨ شهر من تاريخ التجهيز وان يثبت تاريخ الصنع والنفاذ
سم المادة والشركة المصنعة بشكل نظامي على المادة.
. ان تكون التعبئة محكمة الاغلاق و من النوع الجيد ومحملة على مساند خشب او بلاستيكية قوية
سكبية) مقيدة ومغلفة بمادة النايلون من الخارج..
. المنشأ اماراتي ، سعودي ، اوروبي غربي.
. تخضع المادة بعد التجهيز الى مطابقة حقلية (تجربة حقلية ميدانية لمدة شهر كامل بحضور كادر فني
خصص من قبل الطرف الثاني في حالة ان المادة غير مستخدمة سابقا في شركتنا) بالإضافة الى
حوصات المختبرية داخل شركة مصافي الجنوب لبيان مدى مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.
. يتم تقديم عرض فني يتضمن (المواصفات الفنية ، الكميات المطلوبة ، MSDS ، فترة التجهيز ،
جرعة المستخدمة ، المنشأ).
. العطاء الذي لا يتضمن الملاحظات اعلاه يعتبر غير مستوفي لشروط الاعلان ويستبعد من المنافسة.

