



جمهورية العراق / وزارة النفط

مرفق رقم ( 1 ) شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة )

العدد : 422  
التاريخ : 2024/ 10 /21

هيئة المواد  
قسم العقود والمشتريات / شعبة الشراء المباشر

### م / اعلان طلبية شراء (2024/6415)

تعلن شركة مصافي الجنوب ( شركة عامة ) طلبيات شراء كما في ادناه فعلى الراغبين بالتجهيز التقديم على الطلبيات المعلنه سحب استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات واي مرفقات اخرى واملانها ( سعر المفرد والمجموع رقما وكتابة مع تثبيت التاريخ وكذلك التوقيع والختم الحي على استمارة العروض وكذلك الشروط والمواصفات وكافة المرفقات) ويرفق مع العرض المستمكات البيانات ادناه:

- 1-نسخه حديثة مصورة من هوية غرفة التجارة بالنسبة للمكاتب.
- 2-نسخة مصورة من هوية تصنيف بالنسبة للشركات.
- 3-نسخة مصورة من هوية الأحوال المدنية أو البطاقة الوطنية. للمدير المفوض
- 4-نسخة مصورة من بطاقة السكن. 5-شهادته تأسيس الشركة
- 6- تزويدنا بعنوان كامل ودقيق للمجهز او الشركة واقرب نقطه داله ورقم الهاتف ويلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه و إيميل فعال كتابه في ورقه مستقله طباعه ومختوم .

7-تقديم هوية ضريبية نافذة المفعول عند تقديم العروض وكذلك عند صرف المستحقات يتم وضع العروض والمستمكات والبيانات اعلاه في مغلف ويعنون الى شركة مصافي الجنوب / قسم العقود والمشتريات ويثبت عليه المعلومات التالية :-

- أ- رقم الطلبية وتاريخها .ب- موضوع الطلبية .ج- تاريخ الغلق.
- د- أسم الشركة المقدمة مع الختم على طرفي المغلف .
- و- مراجعة مقر الشركة الكائن في الشعبية / استعلامات الشركة الخارجية لغرض تسليم العروض في الصناديق المخصصة علما اخر موعد لتسليم العروض قبل الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الغلق .
- عملية فساد او احتيال او تواطى سوف تلغى الاستمارة المقدمة ويتم ايقاف التعامل مع تلك 8- في حالة قيام الشركات او المكاتب بأي المكاتب او الشركات ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم .
- 9- في حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية وعدم وجود دوام لأي سبب كان يؤجل موعد الغلق الى اليوم الذي يليه .
- 10- يكون تواجد لجنة استلام العروض ايام (الاحد - والثلاثاء - والخميس ) من كل اسبوع
- 11- اعتبار تاريخ التبليغ عن طريق الايميل بداية فتره التجهيز على الإحالة
- 12- يكون تفرغ المواد داخل المخازن الشركة (واصله داخل المخزن) مع العمال
- 13- بإمكان المجهزين المخولين الراغبين في الحضور اثناء عملية سحب وفتح العروض الحضور الى مقر الشركة بعد الساعة 12 ظهرا ليوم الغلق .

14-يجب ان يكون هناك عرض فني ليتم المطابقة .

15-على جميع شركات تنفيذ الاعمال مع شركتنا تخصيص مشرف سلامه من قبلكم لديه الخبرة بالعمل في القطاع النفطي (يجب ان يمتلك شهادته في السلامة بالمواقع النفطية )

تاريخ الغلق	المواد المطلوبة	رقم الطلبية	ت
2024/10/31	مواد كهربائية	2024/6415	1
	وحسب استمارة العروض المرفقة		

مدير قسم العقود والمشتريات

محمود عبدالله محمود  
مدير قسم العقود والمشتريات

نسخة منه الى :-

قسم تقنية المعلومات لغرض النشر بالموقع الالكتروني ...مع التقدير

قسم العقود والمشتريات/ شعبة الشراء المباشر/ شعبة المتابعة...مع الاوليات

مسؤول شعبة الشراء المباشر

لجنة استلام العروض ... للعلم لطفا

مرتضى عبد السالم نعمه

حسين جاسم /شيماء  
١٠/٢٠٢٤

السادة المحترمين

تاريخ تنظيم الاستمارة : 2024/10/21

ترغب الشركة شراء المواد المدرجة ادناه راجين تثبيت الاسعار الفقرات المتوفرة و اعادة الطلب موقع من قبلكم قبل نهاية الدوام الرسم ليوم ملاحظة/ في حال تجاوز مبلغ الاحالة عن 50,000,000 دينار فقط خمسون مليون ،دينار يتوجب تنظيم عقد مع الشركة يتضمن تقديم المستمسكات المطلوبة وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 يرفق مع العرض نسخة من هوية غرفة التجارة مع الهوية الضريبية نافذة

ت	الموصفات	الكمية المطلوبة	المنشأ المطلوب	فتره التجهيز	سعر المفرد بالدينار	الملاحظات
1	مواد كهربائيه				رقماً	كتابة
					المبلغ الاجمالي رقما	
					المبلغ الاجمالي كتابه	
	وحسب المواصفات المرفقة					

- ملاحظة/ مدة نفاذية العرض لا تقل عن ثلاث (3) اشهر
- يمنع الحك و الشطب و التصحيح بالاستمارة
- يغلق و يختم الظرف من قبل المجهز

اسم المجهز :  
توقيع المجهز:  
التاريخ :  
ختم المجهز :



يتبع لطفا (2-1)

## شروط التجهيز لطلبات الشراء المباشر

- 1- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز الشركة بالمواد المحددة مواصفاتها و منشئها في استمارة طلب الاسعار المرفقة و الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الطلبية كما و يلتزم بان تكون كافة المواد جديدة و غير مستعملة الا اذا ورد غير ذلك .
  - 2- تدون اسعار العطاء بالعدد رقماً و كتابة و يكون السعر لوحده لكل فقرة كما هو مدون في استمارة طلب الاسعار دون تغيير او تعديل و يجب ان تكون الشروط و استمارة الاسعار المختومة بختم شركة مصافي الجنوب و موقعة من قبل مقدم العطاء و ختم المحل او الشركة عليه .
  - 3- لا يجوز الحك او الشطب في استمارة طلب الاسعار و كل تصحيح في الاسعار او غيره يجب اعادة كتابته رقماً و كتابةً و التوقيع اذاه .
  - 4- يلتزم مقدم العطاء الذي تحال عليه الطلبية بتجهيز كافة المواد المطلوبة خلال ( ) يوم تبداً من تاريخ التبليغ بالإحالة و بعكسه فانه يتحمل غرامة تأخيره يتم احتسابها لاحقاً حسب المعادلة (مبلغ الطلبية/مدة العقد\*10%) على ان لا يتجاوز مجموع الغرامات التأخيرية عن 10% من قيمة الطلبية و في حالة التجاوز يحق للشركة تنفيذ الطلبية على حساب المجهز،
  - 5- تستلم المواد بعد فحصها من قبل لجنة فنية مختصة في الشركات تؤيد صلاحيتها للعمل و اذا ظهر عدم صلاحيتها او عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة يلتزم المجهز بتبديل هذه المادة و بنفس المواصفات المطلوبة و خلال فترة اسبوع من تاريخ التبليغ بعدم المطابقة و بعكسه يتم تحميله الغرامات التأخيرية المنصوص عليها في الفقرة (4) اعلاه .
  - 7- يتم صرف مستحقات المجهز بعد تسلم كافة المواد وفق المواصفات و الشروط المطلوبة و اصدار استمارة المطابقة و مستندات الاستلام النهائية .
  - 8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات و الطلبية قابلة للتجزئة حسب اوطأ الاسعار .
  - 9- يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوانه ورقم هاتفه و ايميل فعال و التوقيع على كافة الشروط و جداول للطلبية .
  - 10- يحق للشركة اهمال اي عطاء لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة كما يحق لها الغاء الطلبية .
- اطلعت على الشروط اعلاه



- الاسم الكامل :
- العنوان الكامل :
- رقم الهاتف الفعال :
- لتوقيع:
- E mail :

م / شراء مادة

يرجى الموافقة على شراء المادة المبينة مواصفاتها واعدادها ادناه من الاسواق المحلية لحاجتنا الماسة لها في تشغيل المضخات التابعة لمشروع ال FCC ولعدم توفرها في مخازن الشركة استنادا الى هامش شعبة السيطرة المخزنية على مذكرتنا المرقمة ٢٧٤٢ في ٢٧ / ٩ / ٢٠٢٤ والمرققة طيا ..... مع التقدير

..... مع التقدير

**بنل حديد قياس ( 100\*80\*30 ) ذو قاعده ( ستان ) عدد ١ / مثبت فيه قاطع دورة رئيسي 250A ,4pole (MCCB) ومقياس للفولتية voltmeter ، يحتوي على باديء تشغيل ( starter ) ذو قدره 75kw عدد ٢ / ويتكون كل منهما على**

- ١- قاطع دوره فرعي ( MCCB ) 150A , 4pole عدد ١ /
- ٢- جوزه مفرده 10A عدد ١ /
- ٣- مساطر بلاستيك للتسليك
- ٤- كونتكتر ( contactor ) 150A عدد ١ /
- ٥- اوفر لود ( overload ) Range 25\_ 100 A عدد ١ /
- ٦- محولة تيار CT 100 / 1 عدد ٢ /
- ٧- Selector switch للتشغيل A/M Auto / manual عدد ١ /
- ٨- ازرار تشغيل push button start / stop
- ٩- مقياس للتيار ( Ammeter 1/100 ) عدد ١ /
- ١٠- مصابيح اشارة RUN /OFF
- ١١- terminal ربط كهربائي



١٢- Push button للتشغيل الخارجي Start / stop يحتوي على مقياس للتيار ( Ammeter 1/100 )

١٣- تسليك دائرة ( power + control )

\_\_\_ منشأ المواد الكهربائية ( اوربي )

**بنل حديد قياس ( 100\*80\*30 ) ذو قاعده ( ستان ) عدد ١ / مثبت فيه قاطع دورة رئيسي 250A , 4pole (MCCB) ومقياس للفولتية voltmeter ، يحتوي على باديء تشغيل ( starter ) ذو قدره 55 kw عدد ٢ / ويتكون كل منهما على**

- ١- قاطع دوره رئيسي ( MCCB ) 125A , 4pole عدد ١ /
- ٢- جوزه مفرده 10A عدد ١ /
- ٣- مساطر بلاستيك للتسليك
- ٤- كونتكتر ( contactor ) 125 A عدد ١ /
- ٥- اوفر لود ( overload ) Range 25\_ 75 A عدد ١ /

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp and several lines of text.

- ٦- محولة تيار CT 75 / 1 عدد ٢/  
٧- Selector switch للتشغيل A/M Auto / manual عدد ١/  
٨- ازرار تشغيل start / stop push button  
٩- مقياس للتيار ( Ammeter 1 / 75 ) عدد ١/  
١٠- مصابيح اشارة RUN / OFF  
١١- terminal ربط كهربائي

١٢- Push button للتشغيل الخارجي start / stop يحتوي على مقياس للتيار ( Ammeter 1 / 75 )

١٣- تسليك دائرة ( power + control )

منشأ المواد الكهربائية ( اوروبي )

طول / ١٠٠٠ م

قابلو مسلح كونترول control ( 7 \* 2.5 )

CU / PVC / SWA / PVC ( 600 \_ 1000 ) v

المنشأ : تركي ، خليجي ، أردني

فترة التجهيز ٣٠ يوم